

ב"ה,

תאריך הוצאת התעודה: 12/25

תאריך דגימה ובדיקה: 11/25

לכבוד  
מועצה דתית

## תעודת בדיקה

בדיקת כמות החיידקים נערכה ע"פ ההוראות ב:

THE STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASWATER 1995  
בטבלה המצורפת מצינת השורה העליונה את הרמה המקסימלית המותרת ע"פ תקנת  
משרד-הבריאות, ובשורה התחתונה את הכמות שנתקבלה במים שנדגמו בבריכת הטבילה.

הכמויות המצוינות הינן ל-100 מ"ל מים, בהתאם לתקנות:

| מס' מעבדה     | חיידקי 'קולי' | חיידקי 'סטאפ' אאורוס' | חיידקי 'פסודומונס' אורוגינה' | ריכוז חומר פעיל | PH  | עכירות מי הטבילה |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----|------------------|
| מקסימום מותר: | 10            | 2                     | 0                            | 1.5-3           | 7-8 | 0-1              |
| שם המקוה:     |               |                       |                              | נווה שרת        |     |                  |
| נשים          | לא נמצא       | לא נמצא               | לא נמצא                      | 3.0             | 7.5 | 0.13             |
| גברים - פושר  | לא נמצא       | לא נמצא               | לא נמצא                      | 2.8             | 7.9 | 0.98             |

### הערות:

- המים נמצאו מחוטאים.
- סיכוי להימצאותם של חיידקים ברמת ריכוז חומר החיטוי הנמצא - הוא אפסי.
- היגיינה כללית - המקוה נמצא נקי בעת הבדיקה.
- הבדיקה בוצעה במעבדת Bio-Lab ירושלים.

הביקורים נערכים ללא התראה מוקדמת  
מעקב קבוע מתבצע באופן שוטף

בכבוד רב,  
זוהר חיים  
דוגם מורשה

העתק:  
משרד הבריאות