טיפולי מים
וולף - שירותי מעבדה בע"מ
תא חלוקה: 84627 מבשרת ציון 90805
טלפון: 02-5332544, פקס: 02-5335826, נייד: 050-5276200

ב"ה,

תאריך הוצאת התעודה: 5/21

תאריך דגימה ובדיקה: 4/21

לכבוד
מועצה דתית
תל-אביב-יפו

תעודת בדיקה

בדיקת כמות החיידקים נערכה ע"פ ההוראות ב:

.THE STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASWATER 1995

בטבלה המצורפת מציינת השורה העליונה את הרמה המקסימלית המותרת ע"פ תקנת משרד-הבריאות, ובשורה התחתונה את הכמות שנתקבלה במים שנדגמו בבריכת הטבילה.

הכמויות המצוינות הינן ל-100 מ"ל מים, בהתאם לתקנות:

	מס' מעבדה	חיידקי 'קולי'	חיידקי 'סטאפ אאורוס'	חיידקי 'פסודומונס אורוגינוזה'	ריכוז חומר פעיל	PH	עכירות מי הטבילה
מקסימום מותר:		10	2	0	1.5-3	7-8	0-1
שם המקוה:				ביצרון			
נשים	8286	לא נמצא	לא נמצא	לא נמצא	3.2	7.5	0.43
נשים					3.4	7.5	0.40

הערות :

1. המים נמצאו מחוטאים.
2. סיכוי להימצאותם של חיידקים ברמת ריכוז חומר החיטוי הנמצא - הוא אפסי.
3. היגיינה כללית - המקוה נמצא נקי בעת הבדיקה.
4. הבדיקה בוצעה במעבדת אגודה לבריאות הציבור.

הביקורים נערכים ללא התראה מוקדמת

מעקב קבוע מתבצע באופן שוטף

בכבוד רב,

המעבדה

העתק:
משרד הבריאות