

ב"ה,

תאריך הוצאת התעודה: 6/26

תאריך דגימה ובדיקה: 5/26

לכבוד  
מועצה דתית  
תל-אביב-יפו

## תעודת בדיקה

בדיקת כמות החיידקים נערכה ע"פ ההוראות ב:

.THE STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASWATER 1995  
בטבלה המצורפת מציינת השורה העליונה את הרמה המקסימלית המותרת ע"פ תקנת  
משרד-הבריאות, ובשורה התחתונה את הכמות שנתקבלה במים שנדגמו בבריכת הטבילה.

הכמויות המצוינות הינן ל-100 מ"ל מים, בהתאם לתקנות:

| עכירות מי<br>הטבילה | PH  | ריכוז חומר<br>פעיל | חיידקי<br>'פסודומונס'<br>אורוגינזה' | חיידקי<br>'סטאפ'<br>אאורוס' | חיידקי<br>'קולי' | מס' מעבדה |                  |
|---------------------|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 0-1                 | 7-8 | 1.5-4              | 0                                   | 2                           | 10               |           | מקסימום<br>מותר: |
| <u>יפו - סג'רה</u>  |     |                    |                                     | <u>שם המקוה:</u>            |                  |           |                  |
| 0.16                | 7.6 | 3.2                | לא נמצא                             | לא נמצא                     | לא נמצא          | 12736     | <u>נשים</u>      |
| 0.14                | 7.5 | 3.2                |                                     |                             |                  |           | <u>נשים</u>      |

### הערות:

- המים נמצאו מחוטאים.
- סיכוי להימצאותם של חיידקים ברמת ריכוז חומר החיטוי הנמצא - הוא אפסי.
- היגיינה כללית - המקוה נמצא נקי בעת הבדיקה.
- הבדיקה בוצעה במעבדת Bio-Lab ירושלים.

הביקורים נערכים ללא התראה מוקדמת

מעקב קבוע מתבצע באופן שוטף

בכבוד רב,  
  
זוהר חיים  
דוגם מורש

העתק:  
משרד הבריאות